

Sertifikaadi nr: ET-0346-22

Sertifikaadi omaniku nimi ja aadress: Haapsalu Uksetehase AS, Masti 8, Uuemõisa 90401, Ridala vald, Lääne maakond, EESTI

Tootja nimi ja aadress: Haapsalu Uksetehase AS, Masti 8, Uuemõisa 90401, Ridala vald, Lääne maakond, EESTI

Toote nimetus: Puit-klaasvaheseinad ja umbosad EI30

Kuupäev: 22.08.2022

1. Toote põhiomadused ja toimivus

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-2:2016: EI30.

Põhiomadus	Toimivus								
Tulepüsisivus	-	E20	E30	-	E60	E90	E120	-	-
	EI15	E20	EI30	EI45	EI60	EI90	EI120	EI180	EI240
	-	-	EI-M 30	-	EI-M 60	EI-M 90	EI-M 120	EI-M 180	EI-M 240
	-	EW20	EW30	-	EW60	EW90	EW120	-	-

2. Toote spetsifikatsioon ja kasutusulatus

Üldmõõdud	max L, mm	max K, mm
Seinakonstruktsiooni mõõdud	– ⁽¹⁾	3552
Puitmooduli mõõdud	1122	2748
	2430	804
Klaasmooduli mõõdud ⁽²⁾	1122	3552

Klaas	max L, mm	max K, mm	max S, m ²
Pyrostop 30-10, paksus 15 mm	1050	2712	2,39

Klaasmoodulites võib kasutada horisontaalseid vahepeid.

3. Üldine kasutusulatus

Kui seinakonstruktsiooni kõrgus on ≤ 2960 mm võib paigaldamisel olla selle kalle vertikaalist kuni 10° .

Moodulseina võib paigaldada ainult jäika tarindisse.

¹ Seinakonstruktsiooni laius sõltub moodulite asetusest, mõõtmetest ja arvust.

² Klaasmoodulite kasutamisel tuleb arvestada klaasi lubatud maksimaalseid mõõtmeid.